

# 1904

## FDV

Avsinkningsfri kuleventil med hendel  
PN25 full-løp

### PRODUKTEGENSKAPER



#### 1904 Kuleventil med hendel

|   |                          |                               |
|---|--------------------------|-------------------------------|
| - | <u>Kropp:</u>            | <u>Avsinkningsfri Messing</u> |
| - | <u>Kule:</u>             | <u>Forkrommet Messing</u>     |
| - | <u>Stamme:</u>           | <u>Avsinkningsfri Messing</u> |
| - | <u>Sete:</u>             | <u>P.T.F.E</u>                |
| - | <u>Pakning:</u>          | <u>P.T.F.E</u>                |
| - | <u>Hendel:</u>           | <u>Stål</u>                   |
| - | <u>Hendelmutter:</u>     | <u>Stål</u>                   |
| - | <u>Trekk til hendel:</u> | <u>P.V.C.</u>                 |
| - | <u>Vinge:</u>            | <u>Lakkert aluminium</u>      |

#### NRF. NR

|         |       |   |
|---------|-------|---|
| 5587359 | 3/8   | Avsinkningsfri messing kuleventil m/ hendel |
| 5587361 | 1/2   | Avsinkningsfri messing kuleventil m/ hendel |
| 5587362 | 3/4   | Avsinkningsfri messing kuleventil m/ hendel |
| 5587363 | 1"    | Avsinkningsfri messing kuleventil m/ hendel |
| 5587364 | 1 1/4 | Avsinkningsfri messing kuleventil m/ hendel |
| 5587365 | 1 1/2 | Avsinkningsfri messing kuleventil m/ hendel |
| 5587366 | 2"    | Avsinkningsfri messing kuleventil m/ hendel |
| 5587367 | 3/8   | Avsinkningsfri messing kuleventil m/vinge   |
| 5587368 | 1/2   | Avsinkningsfri messing kuleventil m/vinge   |
| 5587369 | 3/4   | Avsinkningsfri messing kuleventil m/vinge   |
| 5587371 | 1"    | Avsinkningsfri messing kuleventil m/vinge   |

#### Tålte temperaturer

|        | <b>Vann</b>  | <b>Luft</b>  |
|--------|--------------|--------------|
| • Min  | <b>0 °</b>   | <b>-10 °</b> |
| • Maks | <b>150 °</b> | <b>150 °</b> |

Ventilen tåler en omgivelsestemperatur opptil -20° så lenge gjennomstrømningsvæsken ikke er nær frysepunktet og den er riktig blandet med glykol.

Ventilene tåler glykol –blandinger opptil 50% (tåler ikke HX-sprit)

### VEDLIKEHOLD

Anbefales å teste ventilen en gang i året.