

T-rør med tre kuplinger

T-rør med tre kuplinger

T-rør for JRG Sanipex tappevannsrør.

T-røret har kuplinger for tilkobling av JRG Sanipex rør i alle ender.



Viggo Kristoffersen
Teknisk inneselger

vik@armaturjonsson.no
917 84 033



Robin Thomsen
Teknisk inneselger

rth@armaturjonsson.no
411 11 043

Produkttabell : T-rør med tre kuplinger

Varetekst	Kat.nr.	NRF-nr.	Eskestr.
T-rør 12 mm	5470.012	511 20 77	30 stk
T-rør 16 mm	5470.016	511 20 75	30 stk
T-rør 20 mm	5470.020	511 20 76	10 stk
T-rør 25x25x25 mm	5471.025	511 20 66	10 stk
T-rør 32x32x32 mm	5471.032	511 20 69	10 stk

Beskrivelsestekst : T-rør med tre kuplinger

Det skal benyttes RIR- system som type JRG Sanipex.

Systemet består av rør, fordelere, skap og veggbokser med tilbehør. Rørsystemet skal ha Sintef Byggforsk Teknisk Godkjenning (f.eks. TG2464).

Rørsystemet skal ha kuplinger av en slik utførelse at det sikrer fullt gjennomstrømning uten innsnevring, som reduserer risikoen for strømningsstøy og dødlommer. Videre reduseres risikoen for legionella i systemet. Kuplingene skal være tilpasset PE-X-rørets egenskaper med hensyn til ekspansjon, skal monteres med spesialverktøy og trekket til med systemets momentnøkkel for å sikre mot lekkasjer ved termisk utvidelse. Det skal benyttes rørsystem hvor kuplinger og rør kan demonteres og monteres. Som hovedretningslinje for utførelsen skal det benyttes Byggebransjens våtromsnorm, blad 42.210 RIR-systemer.

Maks. temperatur: 95 °C
Maks driftstemperatur: 70 °C
Trykkklasse: PN10

Det skal benyttes veggbokser ved alle tappesteder. I våtsone skal systemets mansjett benyttes. Det skal benyttes fordelerskap som tilhører rørsystemet. Avløp fra fordelerskap skal monteres synlig i rom med sluk. Spikeravvisere skal benyttes ved gjennomføring i stendere iht. systemets monteringsveiledning.

Armaturljonsson AS

Berghagan 4 B
1405 LANGHUS
Vis kart

GDPR

Sentralbord:
+47 22 63 17 00

firmapost@armaturjonsson.no