



# Produktsertifikat

## Nr. 0087

SINTEF Byggforsk bekrefter at

## Tiemme klemringskoplinger for kobberør, i CR messing

er i samsvar med kravene i

NKB Produktregler 12  
Produktene er trykktestet ved 16 bar

Innehaver av sertifikatet:

### Tiemme Raccorderie SPA

Via Cavallera 6/A  
I-25045 Castegnato (BS)

Produsent:  
Tiemme Raccorderie SPA  
I-25045 Castegnato (BS)

Utstedt : 23.07.2004  
Fornyet: 16.09.2014  
Gyldig frem til: 01.10.2019

Produsenten har kontrollavtale med DTI



Steinar Klubben Nilsen  
Sertifiseringsleder