

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 1457

Utstedt: 16.11.2009

Fornyet: 17.03.2020

Gyldig til: 01.04.2025

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

ISIFLO Flexi Sprint, Flexi Kobling og Flexi Adapter

er i samsvar med kravene i

- › EN 1254-2
- › EN ISO 1167
- › DVGW W270
- › KTW Guideline



Innehaver

ISIFLO AS
Postboks 143
2831 Raufoss

Produsent

ISIFLO AS
Postboks 143
2831 Raufoss

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

ISIFLO Flexi Sprint, Flexi Kobling og Flexi Adapter i komposittmateriale beregnet for stål- og kobberrør. Følgende modeller inngår:

- › ISIFLO Flexi Sprint, type 104, dimensjon 20-27x25, 20-27x32, 20-27x40, 27-35x25, 27-35x32, 27-35x40, 35-50x32, 35-50x40 og 49-63x50 mm
- › ISIFLO Flexi Kobling, type 113, dimensjon 20-27 x ¾", 20-27 x 1", 27-35 x ¾", 27-35 x 1", 35-50 x 1 ¼", 35-50 x 1 ½" og 49-65 x 2"
- › ISIFLO Flexi Adapter, type 136, dimensjon 15-22x20, 15-22x25, 20-27x25, 27-35x25, 27-35x32, 35-50x40 og 49-63x50 mm
- › ISIFLO Flexi-Flexi, type T101, dimensjon 20-27x20-27 og 27-35x27-35 mm

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanndrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare. Produktet er testet for utlekking til drikkevann etter KTW Guideline.



Steinar K. Nilsen, Sertifiseringsleder