

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 3459

Utstedt: 05.07.2018

Fornyet: 20.06.2023

Gyldig til: 01.07.2028

forutsatt publisert på

[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## IMT 302 tilbakeslagsventil for tappekran

er i samsvar med kravene i

› **EN 12729**



### Innehaver

Cimberio AS  
Industriveien 15  
1481 Hagan

### Produsent

IMT Armaturen S.r.l.  
Via delle Fontane, 66  
13011 Borgosesia (VC), Italia

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

IMT 302 tilbakeslagsventil for tappekran. Tilbakeslagsventil med kontrollerbar sone med redusert trykk, type BA.

Følgende modeller inngår:

- › IMT 302 – G ¾" – NRF nr. 5536832
- › IMT 302 – G 1" – NRF nr. 5546102

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

#### Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad  
Sertifiseringsleder

