

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 1469

Utstedt: 19.01.2010

Fornyet: 09.01.2020

Gyldig til: 01.02.2025

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Grohe Eurosmart og Start ettgreps servantbatterier

er i samsvar med kravene i

- › EN 817
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

Grohe AG
Industriepark Edelburg
58675 Hemer, Tyskland

Produsent

Grohe AG
Industriepark Edelburg
58675 Hemer, Tyskland

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Grohe Eurosmart og Start ettgreps servantbatterier med sertifisert tilslutning.

Følgende Eurosmart-modeller inngår:

23372xx2, 33188xx2, 33265xx2, 23456xx2, 23455xx0,
32467xx2, 32926xx2, 23323xx1, 23324xx1, 32154xx2,
23459xx2, 23322xx1, 23922xx2 og 23923xx2

Følgende Start-modeller inngår:

32277xx1, 23550xx1, 23551xx1, 32559xx1, 23575xx1,
31137xx1 og 23552xx1

Grohe modell 23705000, som også inngår i sertifikatet, kan markedsføres under navnet A-collection – Ahlsell nr. 4225801.

xx = Grohe fargekode

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare. Produktet er testet for tungmetallutlekking etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker. Produktet sikres med et luftgap. Med luftgap forstås avstanden mellom tappestedets underkant og høyeste tenkbare vannstand i utstyret.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Monica S. Nodland

Sertifiseringsleder Monica S. Nodland

