

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3735

Utstedt: 04.06.2021
Gyldig til: 01.07.2026
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

OB Inntaksventil

er i samsvar med kravene i

- › EN 13828
- › EN 13618, pkt. 4.2.2.3 og 4.2.2.4
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

O. Berge AS
Nedre Eikervei 65
3048 Drammen

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1069 i Kina, som angitt i evalueringsrapport datert 04.06.2021.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

OB Inntaksventil i avsinkingsbestandig messing med kuleventil, sil og tilbakeslagsventil.

Følgende modeller inngår:

- › OB Inntaksventil ¾" – Varenummer B1411420
- › OB Inntaksventil 1" – Varenummer B1411425

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Avsinkingsbestandighet

Produktet er testet for avsinkingsbestandighet etter EN ISO 6509.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

